

г.Пушкино

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Акт  
Обследования и выявления неисправностей системы.

Системы: АПС, ДУ, СОУЭ

На объекте: ООО «УК УЮТ» расположенном по адресу : МО, г. Пушкино, ул. Институтская, д.12

В результате обследования установлено:

1. Вышли из строя два прибора Сигнал 20П на 4 и 16 этажах подъезда 3, в результате протечки воды по техническому стояку .  
Требуется замена приборов.
2. В подъезде 2 в комнате консьержки отсутствует (демонтирован) прибор АПС, в результате чего , отсутствует пожарная сигнализация в комнатах на 1-ом этаже .
3. Требуется замена АКБ 12V7Ач, в связи с окончанием срока эксплуатации.
4. На технических этажах нет возможности поводить техническое обслуживание и ремонтные работы, в связи с отсутствием свободного доступа в данные помещения.
5. На этажах общественного пользования срок службы дымовых датчиков заканчивается, что приводит АПС к ложным сработкам.

Представитель подрядной организации: ИП Королев П.С.

(должность)

(Ф.И.О.)



Представитель заказчика: Председатель правления ТСН(Н)

(должность)

(подпись)

Представитель ООО «УК УЮТ»

Управляющий

(должность)

Сибников А.И.

(Ф.И.О.)

[Handwritten Signature]

(подпись)